

**Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzania na podstawie ogłaszanych stopni zasilania**

**Dla obszaru działania OSDn: CMC Poland Sp. z o.o.**

Nazwa: Stacja GST1 (MARTENY) - odbiorca: Edison Next Poland Sp. z o.o.

Okres obowiązywania: od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.

Moc umowna, Suma mocy w stopniu 11 [MW]	5,800		
Moc maksymalna poboru, Suma mocy w stopniu 12 [MW]	4,457		
Moc minimalna poboru, Suma mocy w stopniu 20 [MW]	1,521		
Liczba odbiorców	1	Liczba obiektów odbiorców	1
Liczba punktów poboru energii elektrycznej (PPE)	2		

Stopień zasilania	Maksymalny pobór mocy elektrycznej w danym stopniu zasilania [MW] <sup>1)</sup>	Efekty ograniczeń [MW]	
		w stopniu zasilania	narastająco
11	5,800	0,000	0,000
12	4,457	1,343	1,343
13	4,09	0,367	1,710
14	3,723	0,367	2,077
15	3,356	0,367	2,444
16	2,989	0,367	2,811
17	2,622	0,367	3,178
18	2,255	0,367	3,545
19	1,888	0,367	3,912
20	1,521	0,367	4,279

Uwagi:

<sup>1)</sup> Wartości wyznaczone zgodnie z zapisami § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209).

Osoba odpowiedzialna za opracowanie planów ograniczeń:

Jarosław Kita  
tel. 695 107 283  
e-mail [jaroslaw.kita@cmc.com](mailto:jaroslaw.kita@cmc.com)